



DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
ARRONDISSEMENT DE MEAUX
CANTON DE TORCY

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Nom de l'ASL : LE CADRAN
N° 9

Je soussigné, Directeur des Services Techniques, en présence de Messieurs :

| NOM | FONCTION | VISA |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <u>M. PERREIRA</u> | Mr le Maire (ou son adjoint) | |
| <u>M. LUCIANI</u> | Responsable Service Urbanisme | |
| <u>M. BEAU GENRE</u> | Maître d'Ouvrage Délégué | |
| | Président de l'ASL (ou suppléant) | |

Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que les travaux, épreuves ou prestations ayant fait l'objet de réserves dans la décision de réception prise le 13/01/03

- A - ont été exécutés dans leur intégralité.
 B - ont été exécutés à l'exception de (voir annexe).

Le Directeur des Services Techniques

Au vu de ce procès-verbal, je propose de prononcer la réception, en retenant pour l'achèvement des travaux, épreuves ou prestations à satisfaire, la date du

Le Directeur des Services Techniques

- Copie : - au Cabinet de Monsieur le Maire
- au Président de l' ASL
- au Responsable Urbanisme
- au Maître d'Ouvrage Délégué

ANNEXE AU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Nom de l'ASL : LE CADRAN

N° 9

| N° | Désignations des réserves et prestations à satisfaire | Prise en charge par | |
|----|---|-------------------------|-------|
| | | La Ville de Bussy-St-G. | L'ASL |
| 1 | reprise angle droit de bordures dub N°7 (supprimer joint marlier) | | X |
| 2 | reprise d'une bordure biseau dub N°3 | | X |
| 3 | reprise 2,5m de bordurer à l'angle rue JB Vacher | | X |
| 4 | Nid de poutre + faîenchage à reprendre cante-allée du Bd de Lagny / Place du Clos St-G. | X | |
| 5 | Joint en bitume - élastomère dub N°17, Bd de Lagny | X | |
| 6 | Dépose panneau "voies privées" | | X |
| 7 | Réserve général : Dérivage + réengorgement des accotements | | X |
| 8 | Démolition sculpture + socle et reprise en pavage | X | |
| 9 | Démolition + remise en état / socles des bancs déposés | X | |
| 10 | Pavé à reprendre angle Place du Clos et Av. du Clos St-G. | X | |
| 11 | Reprise joint en bitume élastomère au droit du cheminement piétons / Angle curv fossin - Bd du Clos | X | |
| 12 | Reprise faîenchage chambre FT - curv fossin | X | X |
| 13 | Suppression de l'antenne TV collective à sorsoir | | |

Signatures :

En date du : 13/01/03

Président de l'ASL
(ou son suppléant)

Le Directeur des Services
Techniques

Mr le Maire (ou son adjoint
le représentant)

Maître d'Ouvrage
Délégué

Beaufendre

[Signature]



SEMART
S.A.R.L. au Capital de 50.000 €
Siège Social : *[Signature]* BERTRAND
94200 IVRY SUR SEINE
RCS CRETEIL B 391 184 124 00047 - APE 452 C
Tél.: 01 46 70 08 91 - Fax: 01 46 72 67 71